

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 9月度)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の3イ]

種類	数量(単位)	
廃プラスチック類	0.0000	(t/月)
ゴムくず	0.0000	(t/月)
金属くず	0.0000	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	14.3200	(t/月)
がれき類	0.0000	(t/月)
アスベスト含有 ガラス陶磁器	18.4800	(t/月)
〃 プラスチック	3.8100	(t/月)
〃 金属くず	0.0000	(t/月)
〃 がれき	2.0500	(t/月)
	38.6600	(t/月)

展開検査の実施状況[規12条の7の3の3ハ]

実施回数	14台	14回
展開検査の場所	別紙1の「場内見取図」の通り	
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日	平成	年 月 日
	平成	年 月 日
	平成	年 月 日
	平成	年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1
採取場所	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1
採取日	平成29年9月11日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果が得られた日	平成29年9月14日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
分析結果	別紙2の通り*3	別紙2の通り*3	別紙2の通り*3
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた 年月日とその内容	シアン分析値について 地下水上流3号井戸…検出されず 地下水中間地点「旧消防ポンプ 用井戸」…0.01mg/l以下 地下水下流1号井戸…0.01mg/l以下 分析速報を環境センター小沢主査へ FAXで報告。(減少傾向に) 9月4日環境センター 大澤課長、小沢 主査と打合せ。10月の分析結果で 再度、検討を行う。(7号井戸群も)		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回実施)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

採取場所	別紙1の通り*1(浸透水採水2号)	
採取日	平成29年9月11日	
分析結果が得られた日	平成29年9月14日	
BOD*2	6.6mg/l	基準値 20mg/l以下
COD*2	6.6mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	有・無	
必要な措置を講じた年月日 とその内容		

施設の点検[規12条の7の3の3ロ]

	擁壁等
点検日	平成29年9月11日
異常の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容*4	

*1 処分場の平面図に位置を明示すること。 *2 いずれかを記載すること。 *3 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。 *4 異常が認められた場合のみ記入すること。